



МЧС РОССИИ

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Забайкальскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Чита
(УНД и ПР ГУ МЧС России по Забайкальскому краю)
672039, г. Чита, ул. Красноярская, 58

РЕШЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ИСПОЛНЕНИЯ ПРЕДПИСАНИЯ

22 сентября 2023 года

Заместитель главного государственного инспектора г. Читы по пожарному надзору – заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Чита управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю Антонов Д.В., рассмотрев ходатайство директора Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 7» (далее МБУ ДО «ДШИ № 7») Кирюшкина И.О. об окончании контроля предписания № 2308/13-75/177-В/ПИВ от 24.08.2023 об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности

УСТАНОВИЛ:

По результатам внепланового инспекционного визита, проведенного на основании решения № 2308/013-75/177-В/РИВ от 23.08.2023, КНМ №75230061000207358632, в отношении юридического лица – МБУ ДО «ДШИ № 7» по контролю за соблюдением контролируемым лицом требований пожарной безопасности на объекте защиты, расположенном по адресу: г. Чита, ул. Новобульварная, д. 32, 24.08.2023 выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

1) На объекте защиты не обеспечено ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 17.1 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (далее - ППР в РФ);

2) На объекте защиты не организована обработка деревянных и иных конструкций сценической коробки, планшета сцены, выполненных из горючих материалов, горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах огнезащитными составами (п. 95 ППР в РФ);

3) В отношении каждого здания, сооружения либо группы однотипных по функциональному назначению и пожарной нагрузке зданий и сооружений, расположенных по одному адресу (за исключением жилых домов, садовых домов, хозяйственных построек, а также гаражей на садовых земельных участках, на земельных участках для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства), уполномоченным руководителем организации, не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях (п. 2 ППР в РФ);

4) Обучение лиц мерам пожарной безопасности не осуществляется по программам противопожарного инструктажа или дополнительным профессиональным программам (п. 3 ППР в РФ).

МБУ ДО «ДШИ № 7» выдано предписание № 2308/13-75/177-В/ПИВ от 24.08.2023 об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности.


14.09.2023 от директора МБУ ДО «ДШИ № 7» Кирюшкиной И.О. поступило ходатайство о снятии с контроля предписания № 2308/13-75/177-В/ПИВ от 24.08.2023 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности. К ходатайству приложены документы, подтверждающие выполнение вышеуказанных нарушений требований пожарной безопасности: копия журнала эксплуатации систем противопожарной защиты на 10 л., копия протокола № 182/23 от 05.09.2023 по контролю качества огнезащитной обработки занавесов сцены, копия акта сдачи приемки работ по огнезащитной обработке занавесов и кулис сцены от 05.09.2023, копия инструкции о мерах пожарной безопасности в МБУ ДО «ДШИ № 7» на 7 л., копии программ вводного, первичного и повторного инструктажей.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

РЕШИЛ:

Прекратить исполнение предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 2308/13-75/177-В/ПИВ от 24.08.2023.

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности
и профилактической работы по г. Чита
старший лейтенант внутренней службы



Д.В. Антонов

Проект решения подготовил государственный инспектор по г. Чита по пожарному надзору – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Чита управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю Цырендылыкова Людмила Баторовна, контактный телефон 8(3022)-41-73-00.

Решение вручено (направлено):
